

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C- RU.ПБ09.В.00285/21



ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА ТАФТ" (ООО "НЕВА ТАФТ")
Адрес (место нахождения): 197348, Россия, город Санкт-Петербург, Проспект Коломяжский, дом 10, Литер Т, помещение 1Н, 3Н, офис 213
ОГРН 1027812400890 ИНН 7827002656 Телефон: 7(812) 329-07-08
Адрес электронной почты: sales@nevatuft.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью "НЕВА ТАФТ" (ООО "НЕВА ТАФТ")
Адрес (место нахождения): 197348, Россия, город Санкт-Петербург, Проспект Коломяжский, дом 10, Литер Т, помещение 1Н, 3Н, офис 213
Адрес производства: 197348, Россия, город Санкт-Петербург, Проспект Коломяжский, дом 10, Литер Т, помещение 1Н, 3Н.
ОГРН 1027812400890 ИНН 7827002656
GLN нет

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон 8-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия ковровые тафтинговые "НЕВА ТАФТ" (ворс 100% полиамид, массой ворса 280-1200 г/м2, высотой ворса 3-10 мм, поверхностная плотность покрытия 1000-2000 г/м2, на основе -100% синтетический джут, выпускаемые по ТУ 13.93.1-01-54369894-2001. код ОКПД2: 13.93.13
Серийный выпуск Код ТН ВЭД ЕАЭС 5703 20 180 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 1153/ТР от 16.11.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 976/21 от 03.09.2021 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

схема сертификации 4С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2:
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;
группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;
группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.11.2021 по 18.11.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ

(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Чарушкин С.В.

М.П.

