

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-DE.ПБ68.В.01478/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЖЕРФЛОР» (АО «ЖЕРФЛОР»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 129090, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ТРОИЦКАЯ УЛ., Д. 17, СТР. 1, ЭТАЖ 4.

ОГРН 1127746146835, ИНН 7729704456. Телефон: +74957852371, адрес электронной почты: Inforussia@gerflor.com.

Договор уполномоченного лица № 001 от 01.01.2020 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Gerflor DLW GmbH (GDLW).

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ГЕРМАНИЯ, Ludwig-Kaufmann Str. 13 D-27753 Delmenhorst.

Географические координаты системы ГЛОНАСС: 53.051092°, 8.620428°.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия напольные натуральные (на основе из древесно-смолянистого массива и известняка), с защитным слоем, в рулонах или плитке, общей толщиной от 2,0 до 4 мм, поверхностной плотностью от 2900 до 4900 г/м², коллекций: ARABESQUE, ARABESQUE ACOUSTIC, ARABESQUE ACOUSTIC PLUS (A+), COLORETTE, COLORETTE ACOUSTIC, COLORETTE ACOUSTIC PLUS (A+), COLORETTE SPORT, LINOART STAR, LINOART STAR ACOUSTIC, LINO STAR ACOUSTIC PLUS (A+), LINO ART FLOW, LINO ART FLOW ACOUSTIC, LINO ART FLOW ACOUSTIC PLUS (A+), LINO ART URBAN, LINO ART URBAN ACOUSTIC, LINO ART URBAN ACOUSTIC PLUS (A+), LINO ART METALLIC, LINO ART METALLIC ACOUSTIC, LINO ART METALLIC ACOUSTIC PLUS (A+), LINODUR, LINODUR LCH, LINODUR SPORT, MARMORETTE, MARMORETTE LCH, MARMORETTE ACOUSTIC, MARMORETTE ACOUSTIC PLUS, MARMORETTE SPORT, UNI WALTON, UNI WALTON ACOUSTIC, UNI WALTON ACOUSTIC PLUS (A+), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.15

код ТН ВЭД ЕАЭС 5904 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-800/06-2023 от 29.06.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/14-04/23 от 20.04.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 7, 8, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: сухое отапливаемое помещение, минимальная температура хранения +10 Градусов Цельсия, относительная влажность воздуха от 30% до 80%, хранить стоя. Срок хранения – 3 года. Срок службы – 15 лет.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 29.06.2023 по 28.06.2028

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3274692/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-DE.ПБ68.В.01478/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п. 5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по сертификации
М.П.
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3274692/baseInfo>